



**TÜV NORD CERT**

**Bescheinigung über die  
Prüfung des Gehäuseschutzgrades**

Prüflabor  
Sicherheit technischer Systeme

**Auftraggeber:** Rolec  
Gehäuse-Systeme GmbH  
Kreuzbreite 2

D – 31737 Rinteln

**Prüfgegenstände:** Gehäuseserie conForm / ConTrol  
Serien:  
EKF 081 bis EKF 162  
EK 081 bis EK 162  
EKTF 082 und EKTF 083  
EKT 082 und EKT 083

**Prüfgrundlage:** EN 60529: 2000 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)  
Anforderungen an die Gehäuse-  
schutzgrade IP 66 und IP 67  
Gehäuse der Kategorie I;  
Staubprüfung mit Unterdruck

**Bearbeiter:** A. Schmidt

**Auftragsnummer:** 8000307813

**Prüfzeitraum:** vom 25.08.2003 bis 08.09.2003

**Prüfergebnis:** Die Gehäuseserie conForm / conTrol erfüllt die  
Anforderungen der Gehäuseschutzgrade IP 66 und IP 67

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG  
Am TÜV 1

D – 30519 Hannover

Hannover den 08.09.2003

K. H. Schwedt  
Leiter des Prüflabors  
Sicherheit technischer Systeme